

प्रोफार्मा-अ
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं० **197**

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद..... बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या..... F/S कांशी०/बुल०शहर/२०२०

दिनांक..... ०७/०८/२०२०

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

परम संत सोहम तारु संत अनुभवानन्द (पी०एस०पी०ए०)
बिष्णु मन्दिर अलीगढ़ रोड, अन्नपूरशहर, बुलन्दशहर
जनपद..... बुलन्दशहर

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या..... शून्य दिनांक..... ०७/०८/२०२०

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 15 (पन्द्रह) अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 150 (एक सौ पचास) भारतीय स्टेट बैंक शाखा..... सिविल लाइन्स जनपद..... बुलन्दशहर में चालान संख्या 4700080 दिनांक..... ०७/०८/२० द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त..... 15 (पन्द्रह) अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

- चेकिंग का दिनांक। ०७/०८/२०२०
- पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। —
- संस्थान का विवरण। परम संत सोहम तारु संत अनुभवानन्द (पी०एस०पी०ए०) बिष्णु मन्दिर अलीगढ़ रोड अन्नपूरशहर (बुलन्दशहर)
- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 15 (पन्द्रह)
- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 15 (पन्द्रह)
- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
०१	A.B.C तट्टप	०.६ Kg	०१५ (पन्द्रह)	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी..... बुलन्दशहर
- उप निदेशक परिक्षेत्रीय..... बुलन्दशहर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बुलन्दशहर
मुहर

०७/०८/२०२०